

令和 5 年 7 月 10 日

水 温: 23.2℃

環境計量士 大野香織 (登録番号 第5420号)

備考



令和 5 年 7 月 10 日

採取年月日：令和 5年 6月13日

採取者：中村 裕二

試料名：河川水

採取場所：佐世保市庵浦町(本船川)

天 候：晴

気 温 : 22.8℃

水 温：22.2℃

計量証明事業所 長崎県知事登録 第20号  
西部環境調査株式会社

7859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233

環境計量士 大野香織 (登録番号 第5429号)

貴依頼による濃度に係る計量の結果を次のとおり証明します。

[illegible]

備考

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和5年6月度)

●埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量[規則第12条の7の2第7号イ]

| 種 類                                 | 数量(単位)                  |                     |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 廃プラスチック類                            | 3344.22 m <sup>3</sup>  | (m <sup>3</sup> /月) |
| 金属くず                                | 39 m <sup>3</sup>       | (m <sup>3</sup> /月) |
| ゴムくず                                | 0 m <sup>3</sup>        | (m <sup>3</sup> /月) |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず               | 129.4 m <sup>3</sup>    | (m <sup>3</sup> /月) |
| がれき類 (安定五品目も含む)                     | 160.3 m <sup>3</sup>    | (m <sup>3</sup> /月) |
| 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)              | 0 m <sup>3</sup>        | (m <sup>3</sup> /月) |
| 金属くず(石綿含有産業廃棄物を含む)                  | 0 m <sup>3</sup>        | (m <sup>3</sup> /月) |
| ゴムくず(石綿含有産業廃棄物を含む)                  | 0 m <sup>3</sup>        | (m <sup>3</sup> /月) |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む) | 0 m <sup>3</sup>        | (m <sup>3</sup> /月) |
| がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)                  | 237.2 m <sup>3</sup>    | (m <sup>3</sup> /月) |
| (計)                                 | 3,910.12 m <sup>3</sup> | (m <sup>3</sup> /月) |

●展開検査の実施状況[[規則第12条の7の2第7号ニ]

|             |             |   |   |   |
|-------------|-------------|---|---|---|
| 実施回数        | 308 回/月     |   |   |   |
| 展開検査の場所     | 最終処分場 展開検査場 |   |   |   |
| 安定型産業廃棄物以外の | 令和          | 年 | 月 | 日 |
| 廃棄物の付着又は混入が | 令和          | 年 | 月 | 日 |
| 認められた年月日    | 令和          | 年 | 月 | 日 |

●浸透水BOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ、ヘ]

|               |            |     |              |     |
|---------------|------------|-----|--------------|-----|
| 採取場所          | 浸透水採取設備    |     |              |     |
| 採取日           | 令和         | 5年  | 6月           | 13日 |
| 分析結果から得られた年月日 | 令和         | 5年  | 7月           | 10日 |
| BOD 別紙        | 7 mg/リットル  | 基準値 | 20 mg/リットル以下 |     |
| COD 別紙        | 27 mg/リットル | 基準値 | 40 mg/リットル以下 |     |
| 異常の有無         | 有          | ・   | 無            |     |
| 必要な措置を講じた年月日  | 令和         | 年   | 月            | 日   |
| とその内容         |            |     |              |     |

●水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ、ヘ]

|                   |         |    |    |     |
|-------------------|---------|----|----|-----|
|                   | 浸透水     |    |    |     |
| 採取場所              | 佐世保市庵浦町 |    |    |     |
| 採取日               | 令和      | 5年 | 4月 | 11日 |
| 分析結果が得られた年月日      | 令和      | 5年 | 5月 | 12日 |
| 分析結果              | (良)     |    |    |     |
| 異常の有無             | 有       | ・  | 無  |     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 令和      | 年  | 月  | 日   |

●施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

|                       |     |    |    |    |
|-----------------------|-----|----|----|----|
|                       | 擁壁等 |    |    |    |
| 点検日                   | 令和  | 5年 | 4月 | 1日 |
| 異常の有無                 | 有   | ・  | 無  |    |
|                       | 令和  | 年  | 月  | 日  |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 |     |    |    |    |

●施設の残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

|                       |                          |    |    |    |
|-----------------------|--------------------------|----|----|----|
| 算定年月日                 | 令和                       | 4年 | 4月 | 1日 |
| 残余容量(m <sup>3</sup> ) | 179,992.40m <sup>3</sup> |    |    |    |
| 備 考                   |                          |    |    |    |